

Für den Landkreis Weilheim-Schongau ist "Barrierefreiheit" eine grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Damit Bürger und Gäste mit und ohne Handicap Angebote zum Beispiel aus Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung oder Gesundheit nutzen können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter von Dienstleistungen aufeinander abgestimmt sein. Ziel ist es, ein hochwertiges und breites Angebot darzustellen, welches von möglichst vielen Menschen selbständig genutzt werden kann.

Die Informationen konzentrieren sich nicht nur auf Menschen im Rollstuhl, sondern berücksichtigen auch die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit, Hör- und Sprachbehinderung sowie die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Die Daten wurden von RITA „Regionale Information und Teilhabe für Alle“ im Auftrag des Landkreises für das Sozialportal erhoben und in Kooperation mit diesem in den Jahren 2010-2021 umgesetzt.

Dieses Objekt wurde als **Barrierefrei für Mobilitätseingeschränkte** eingestuft und ist insbesondere für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlnutzer/innen empfehlenswert.

Die Kriterien orientieren sich an der DIN 18040.

Genauere Informationen finden Sie unter [Bewertungskonzept](#).



Alfons-Peter-Grundschule



Alfons-Peter-Grundschule
Kampfgartenweg 18
86971 Peiting

Telefon: 0 88 61 58 80

Stand: 30.10.2019

untersuchte Räume (Übersicht)

- Behinderten-PKW-Stellplätze
- Haupteingang
- Pausenhof
- Aula
- Mehrzweckraum
- Barrierefreies WC
- Vorraum zum Büro- und Lehrerbereich
- Rektorenzimmer
- Sekretariat
- Elternsprechzimmer
- Durchgang zur Fluchttür
- Klassenzimmer Altbau
- Schulküche
- Treppen
- Aufzug
- Werkraum Neubau
- Klassenzimmer Neubau
- Werkräume Altbau
- Computerraum
- Eingang OGTS und Notausgang im OG
- Turnhalle

weitere Informationen (Übersicht)

- Kontaktmöglichkeiten
- Ansprechpartner des Objekts
- Informationen zur Anreise
- Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung
- Angebote und Dienstleistungen
- Beschreibung Objektart



Behinderten-PKW-Stellplätze



Lagebeschreibung: **Die Parkplätze befinden sich an den Peitinger Sporthallen.**

Parkplatzeigenschaften

Parkplatz ist als Behinderten-PKW-Stellplatz ausgewiesen: **Ja**

Breite des Einzelstellplatzes in cm: **530**

Länge des Einzelstellplatzes in cm: **356**

Zusatzinformationen: **Die Entfernung zum Haupteingang beträgt 232 m.**

Anzahl der Behinderten-PKW-Stellplätze: **3**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Asphalt**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Zugang

Geringste Breite in cm: **122**



Haupteingang



Lagebeschreibung: **Zum Haupteingang gelangt man über den Kampfgartenweg.**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Pflaster**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Zugang



Geringste Breite in cm: **193**

Zugang: **stufenlos**

Zusatzinformationen:

Die Tür ist in der Regel verschlossen.

Rechts neben dem Eingang am Briefkasten befindet sich eine Klingel.

Tür

Türart: **zweiflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

Aufschlagrichtung: **in den Außenbereich**

lichte Durchgangsbreite in cm: **119**

lichte Durchgangsbreite bei geöffnetem Stehflügel in cm: **240**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **der Aula**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **schwer**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Griffstange**

Position des Bedienelements: **mittig**

Anordnung der Bedienelemente: **senkrecht**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **120**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **54**

Bodenbelag nach dem Eingang

Art des Bodenbelages: **Schmutzfänger**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kontrastreiche Gestaltung: **Ja**



Pausenhof



Lagebeschreibung: **Der Pausenhof befindet sich direkt vor dem Haupteingang.**

Zugang

Geringste Breite in cm: **150**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Pflaster**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Zusatzinformationen: Über den Pausenhof verteilt gibt es verschiedene Sitzgelegenheiten.

Auf dem Pausenhof befindet sich ein Spielbereich für Basketball, Klettergerüst, Tischtennisplatte und eine Wippe.

Rollstuhl-Stellplätze: Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.



Aula



Lagebeschreibung: **Die Aula ist direkt nach dem Haupteingang.**

Zugang

Geringste Breite in cm: **175**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

Zusatzinformation

Eine Wand zum Mehrzweckraum kann geöffnet werden, um die Aula zu vergrößern.



Mehrzweckraum



Lagebeschreibung: **Zimmer-Nummer 5**

Vom Haupteingang durch die Aula. Erste Tür rechts.

Zugang

Durchgängige Breite in cm: **321**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kennzeichnung der Tür

Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**

Position der Beschriftung: **Auf der Tür und neben der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Kontrastreich: **Ja**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **105**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Mehrzweckraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl an Rollstuhl-Stellplätzen ist variabel.

Zusatzinformation

In der Mehrzweckhalle befinden sich verschiedene Musikinstrumente und eine Musikanlage.



Barrierefreies WC

Lagebeschreibung: **Gegenüber dem Haupteingang. Hinter der Infowand auf der rechten Seite.**

Zugang

Geringste Breite in cm: **270**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

Kennzeichnung der Tür



Position der Beschriftung: **links neben der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Symbole: **Ja**

Art der Symbole: **Piktogramm**

Tür



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in das WC**

lichte Durchgangsbreite in cm: **93**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **der Aula**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **WC**
Breite in cm: **108**
Tiefe in cm: **150**
Türöffnung: **manuell**
Tür ist abschließbar: **Ja**
Gängigkeit der Tür: **leicht**

Zusatzinformationen: Bei der Verriegelung handelt es sich um einen Drehknopf.
Der Drehknopf befindet sich auf einer Höhe von 99 cm und ist von außen entriegelbar.

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

WC-Becken



WC-Becken-Tiefe in cm: **54**
WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **49**
Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **145**
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **125**
Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **22**
Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **86**

Haltegriffe

Position der Haltegriffe: **links und rechts**
Höhe in cm: **77**
Ragt über Vorderkante hinaus in cm: **10**
Abstand zum gegenüberliegenden Haltegriff in cm: **73**

Zusatzinformationen: Der Haltegriff rechts ist klappbar.
Die Haltegriffe befinden sich 21 cm über dem WC-Becken.

Waschbecken



Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **106**
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**
Höhe des Waschbeckens in cm: **83**
Tiefe des Waschbeckens in cm: **49**
Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**
Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **6**

Spiegel vorhanden: **Ja**
Spiegel ist kippbar: **Ja**

Zusatzinformationen: Der Spiegel ist klappbar und sowohl im Stehen als auch im Sitzen einsehbar.
Der Papierhandtuchhalter befindet sich links an der Wand auf einer Höhe von 120 cm.
Der Seifenspender befindet sich links über dem Waschbecken auf einer Höhe von 95 cm.

Bedienelement

Art des Bedienelements: **Klinke**
Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **107**
Bedienelement stufenlos erreichbar: **Ja**
Wahrnehmbarkeit: **sehend gut wahrnehmbar**



Vorraum zum Büro- und Lehrerbereich



Lagebeschreibung: **Der Vorraum befindet sich in der Aula auf der rechten Seite.**

Zugang

Geringste Breite in cm: **202**
Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**
Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Tür



Türart: **zweiflügelige Drehflügeltür**
Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**
Aufschlagrichtung: **in die Aula**
lichte Durchgangsbreite in cm: **82**
lichte Durchgangsbreite bei geöffnetem Stehflügel in cm: **167**
Höhe der Türschwelle in cm: **2**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **der Aula**
Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **150**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Vorraum**
Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **150**
Gängigkeit der Tür: **schwer**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Tische

Anzahl der Tische: **1**

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **1**

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.



Rektorenzimmer



Lagebeschreibung: **Zimmer-Nummer 10**

Das Rektorenzimmer befindet sich von der Aula aus rechts.

Zugang

Geringste Breite in cm: **161**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Kennzeichnung der Tür

Position der Beschriftung: **Mittig auf der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**

Große Schrift: **Ja**

Tür



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in das Büro**

lichte Durchgangsbreite in cm: **79**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Vorraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Rektorenzimmer**

Breite in cm: **100**

Tiefe in cm: **152**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Teppichboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Tische

Anzahl der Tische: **1**

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **1**

Rollstuhl-Stellplätze

Anzahl der Rollstuhlstellplätze: **1**



Sekretariat



Lagebeschreibung: **Zimmer-Nummer 9**

Im Vorraum, zweite Tür links.

Zugang

Geringste Breite in cm: **161**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Kennzeichnung der Tür

Position der Beschriftung: **Mittig auf der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**

Große Schrift: **Ja**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in das Büro**

lichte Durchgangsbreite in cm: **79**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Vorraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Sekretariat**

Breite in cm: **100**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Teppichboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Rollstuhl-Stellplätze

Anzahl der Rollstuhlstellplätze: **1**

Rezeption

Stufenlos erreichbar: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **103**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Schreibhöhe der Theke in cm: **99**

Schreibbreite der Theke in cm: **181**

Schreibtiefe der Theke in cm: **44**

Seitlich anfahrbar: **Ja**



Elternsprechzimmer



Lagebeschreibung: **Im Vorraum gerade aus.**

Zugang

Geringste Breite in cm: **161**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Kennzeichnung der Tür

Position der Beschriftung: **Mittig auf der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**

Große Schrift: **Ja**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in das Elternsprechzimmer**

lichte Durchgangsbreite in cm: **79**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Vorraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Elternsprechzimmer**

Breite in cm: **100**

Tiefe in cm: **152**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Teppichboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Rollstuhl-Stellplätze

Anzahl der Rollstuhlstellplätze: **1**

Zusatzinformation

Das Zimmer des Konrektors und das Lehrerzimmer sind baugleich mit dem Elternsprechzimmer.



Durchgang zur Fluchttür



Lagebeschreibung: **Im Vorraum auf der rechten Seite.**

Zugang

Geringste Breite in cm: **143**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben** Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas** Aufschlagrichtung: **in den Durchgang**

lichte Durchgangsbreite in cm: **80**

Höhe der Türschwelle in cm: **2**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Vorraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Durchgang**

Breite in cm: **143**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **schwer**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben** Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Zusatzinformationen: **Es ist ein Schmutzfangteppich vorhanden.**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Fluchttür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas** Aufschlagrichtung: **in den Außenbereich**

lichte Durchgangsbreite in cm: **105**

Höhe der Türschwelle in cm: **2**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Durchgang**

Breite in cm: **143**
Tiefe in cm: **150**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**
Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **150**
Gängigkeit der Tür: **schwer**

Bedienelement Fluchttür

Art des Bedienelements: **Klinke**
Höhe des Bedienelements in cm: **105**

Bodenbelag vor der Fluchttür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**
Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Bodenbelag nach der Fluchttür

Art des Bodenbelages: **Kopfsteinpflaster**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**
Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**



Klassenzimmer Altbau

Lagebeschreibung: **Vom Haupteingang links an der Treppe vorbei, erste Tür rechts.**

Zugang

Durchgängige Breite in cm: **236**
Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kennzeichnung der Tür

Position der Beschriftung: **Links neben der Tür**
In Augenhöhe: **Ja**
Schlichte Schrift: **Ja**
Schlichte Symbole: **Ja**
Art der Symbole: **Ziffern**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**
Aufschlagrichtung: **in den Flur**
lichte Durchgangsbreite in cm: **100**
Höhe der Türschwelle in cm: **2**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**
Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **150**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Klassenzimmer**
Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **150**
Gängigkeit der Tür: **mittel**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse: Beleuchtung vorhanden, **ausreichend hell und blendfrei**

Tische

Es handelt sich um Schulbänke für Kinder.

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

Garderobe

Lagebeschreibung: **Die Garderobe ist links vom Klassenzimmer. Die Sitzbänke befinden sich auf einer Höhe von 38 cm. Es gibt eine Schuhablage unter der Sitzbank.**

Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **133**

Zusatzinformation

Es gibt neun baugleiche Klassenzimmer im Altbau.



Schulküche



Lagebeschreibung: **Zimmer-Nummer 33**

In der Aula an der Mehrzweckhalle vorbei, rechts geradeaus bis ans Ende des Flurs.

Zugang

Durchgängige Breite in cm: **297**

Geringste Breite in cm: **150**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kennzeichnung der Tür

Position der Beschriftung: **rechts oben**

Schlichte Schrift: **Ja**

Kontrastreich: **Ja**

Art der Symbole: **Ziffern**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in die Küche**

lichte Durchgangsbreite in cm: **103**

Höhe der Türschwelle in cm: **2**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **der Küche**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **107**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

Küchenzeile



Stufenlos erreichbar: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Schreibhöhe der Theke in cm: **87**

Schreibbreite der Theke in cm: **467**

Schreibtiefe der Theke in cm: **60**



Treppen



Lagebeschreibung: **Es gibt zwei baugleiche Treppen, sie befinden sich links und rechts vom Haupteingang.**

Treppenstufen

Die Treppe verläuft: **geradläufig**

Anzahl der Stufen: **21**

Maximale Stufenzahl ohne Zwischenpodest: **13**

Höhe der Stufen in cm: **17**

Handlauf Treppe

Position des Handlaufs: **links und rechts**

Höhe in cm: **103**

Handlauf durchgehend: **Ja**

Bodenbelag Treppe

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



Aufzug



Lagebeschreibung: **Vom Haupteingang schräg links durch zwei Brandschutztüren. Diese stehen immer offen. Am Ende des Flurs links.**

Zugang

Durchgängige Breite in cm: **170**

Geringste Breite in cm: **118**

Türschwelle

Anzahl der Stufen: **1**

Höhe der Stufen in cm: **3**

Stufen kontrastreich zur Umgebung: **Ja**

Zusatzinformationen: Die Türschwelle befindet sich bei der zweiten Brandschutztür.

Bodenbelag vor dem Aufzug

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bedienelement vor der Aufzugskabine

Art des Bedienelements: **Taste**

Position des Bedienelements: **links**

Höhe des Bedienelements in cm: **90**

Aufzugtür



Türart: **Schiebetür**

lichte Durchgangsbreite in cm: **90**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **118**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Aufzug**

Breite in cm: **110**

Tiefe in cm: **141**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Türöffnung: **automatisch**

Aufzugskabine

Grundfläche in cm: **110 x 141**

Etagen Anzeige

Position der Etagenanzeige: **links oben**

Sehend gut wahrnehmbar: **Ja**

Handlauf



Position des Handlaufs: **rechts**

Höhe in cm: **86**

Handlauf durchgehend: **Ja**

Bodenbelag im Aufzug

Art des Bodenbelages: **Linoleum**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Notruf

Art des Notrufs: **Taste**

Höhe in cm: **81**

Sehend gut wahrnehmbare Kennzeichnung: **Ja**

Kontrastreich zum Hintergrund: **Ja**

Die Notruftaste ist mit einer gelben Glocke gekennzeichnet.

Bedienelement im Aufzug



Art des Bedienelements: **Tasten**

Position des Bedienelements: **links**

Anordnung der Bedienelemente: **flächig**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **86**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **81**

Entfernung vom Eck in cm: **125**

Entfernung zur Tür in cm: **79**



Werkraum Neubau



Lagebeschreibung: **Zimmer-Nummer 40**

Vom Aufzug den Flur entlang, erste Tür links.

Zugang

Durchgängige Breite in cm: **213**

Geringste Breite in cm: **103**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kennzeichnung der Tür



Position der Beschriftung: **Links neben der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Art der Symbole: **Ziffern**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Werkraum**

lichte Durchgangsbreite in cm: **101**

Höhe der Türschwelle in cm: **3**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Werkraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Holzparkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Tische

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **1**

Zusatzinformationen: **Es handelt sich um Werkbänke.**

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.



Klassenzimmer Neubau



Lagebeschreibung: **Zimmer-Nummer 41**

Vom Aufzug den Flur entlang, zweite Tür links.

Zugang

Durchgängige Breite in cm: **253**

Geringste Breite in cm: **110**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kennzeichnung der Tür



Position der Beschriftung: **Links neben der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Art der Symbole: **Ziffern**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in das Klassenzimmer**

lichte Durchgangsbreite in cm: **101**

Höhe der Türschwelle in cm: **3**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Klassenzimmer**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Holzparkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Tische

Es handelt sich um Schulbänke für Kinder.

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

Garderobe



Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **136**

Die Garderobe befindet sich links vom Klassenzimmer.

Die Sitzbänke sind auf einer Höhe von 39 cm.
Unterhalb der Sitzbänke gibt es eine Schuhablage.

Zusatzinformation

Es gibt insgesamt 7 baugleiche Klassenzimmer im Neubau.



Werkräume Altbau



Lagebeschreibung: **Zimmer-Nummer 19**

Vom Aufzug in den Flur rechts durch zwei baugleiche Brandschutztüren. Diese stehen immer offen. Anschließend zweimal links.

Zugang

Durchgängige Breite in cm: **213**

Geringste Breite in cm: **106**

Türschwelle

Anzahl der Stufen: **1**

Höhe der Stufen in cm: **3**

Stufen kontrastreich zur Umgebung: **Ja**

Zusatzinformationen: Die Türschwelle befindet sich bei der ersten Brandschutztür.

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kennzeichnung der Tür



Position der Beschriftung: **Links neben der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Art der Symbole: **Ziffern**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Werkraum**

lichte Durchgangsbreite in cm: **100**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Werkraum**

Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **150**
Gängigkeit der Tür: **schwer**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**
Höhe des Bedienelements in cm: **106**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Linoleum**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Tische

Es handelt sich um Werkbänke.
Es sind zwei Schulbänke für Kinder vorhanden.

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

Zusatzinformation

Es gibt 2 baugleiche Werkräume im Altbau.



Computerraum



Lagebeschreibung: **Zimmernummer 18**

Vom Aufzug in den Flur rechts, durch zwei baugleiche Brandschutztüren.

Diese stehen immer offen. Anschließend rechts den Flur entlang, erste Tür rechts.

Zugang

Durchgängige Breite in cm: **213**
Geringste Breite in cm: **106**

Türschwelle

Anzahl der Stufen: **1**
Höhe der Stufen in cm: **3**
Stufen kontrastreich zur Umgebung: **Ja**
Zusatzinformationen: **Die Türschwelle befindet sich bei der ersten Brandschutztür.**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kennzeichnung der Tür

Position der Beschriftung: **Links neben der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Art der Symbole: **Ziffern**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **100**

Höhe der Türschwelle in cm: **3**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Computerraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Holzparkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Tischgruppe

Beleuchtung ist hell und blendfrei: **Ja**

Geringe Geräuscheinwirkung: **Ja**

Zusatzinformationen: **Es befinden sich zwei Tischgruppen im Computerraum.**

Die rechte Tischgruppe ist unterfahrbar.

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.



Eingang OGTS und Notausgang im OG



Lagebeschreibung: **Vom Parkplatz dem Weg zwischen der Mehrzweckhalle Peiting und dem Kindergarten Therese-Peter-Kinderhaus folgen bis zum Kiesweg. Anschließend dem Kiesweg folgen.**

Zugang



Geringste Breite in cm: **100**

Zugang: **Rampe und Stufe**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Asphalt und Kies**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Treppe

Die Treppe verläuft: **geradläufig**

Anzahl der Stufen: **4**

Höhe der Stufen in cm: **15**

Alle Trittstufen kontrastreich markiert: **Ja**

Zusatzinformationen: **drei der Stufen sind mit Aufmerksamkeitsfeldern gekennzeichnet.**

Handlauf Treppe

Position des Handlaufs: **rechts**

Höhe in cm: **92**

Handlauf durchgehend: **Ja**

Rampe



Belag der Rampe: **Pflaster**

Alternativ zu Stufen: **Ja**

Verfügbarkeit der Rampe: **ständig**

Geringste Breite in cm: **112**

Gesamtlänge in cm: **1400**

Längstes Teilstück ohne Zwischenpodest in cm: **400**

Höchstes Gefälle in Prozent: **6**

Breite der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **150**

Breite der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **150**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Tür



Türart: **zweiflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **80**

lichte Durchgangsbreite bei geöffnetem Stehflügel in cm: **160**

Höhe der Türschwelle in cm: **3**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement der Tür außen

Art des Bedienelements: **Türknauf**

Höhe des Bedienelements in cm: **148**

Bedienelement der Tür innen

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **145**

Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Griffstange**

Anordnung der Bedienelemente: **senkrecht**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **118**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **54**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

Zusatzinformation:

Zusätzlich zum Türknauf und Türklinke befindet sich innen und außen ein Haltegriff.

Bodenbelag nach dem Eingang

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Zusatzinformationen: Es befindet sich zusätzlich ein Schmutzfangteppich auf dem Boden.



Turnhalle



Lagebeschreibung: **Die Turnhalle befindet sich in den Peitinger Sporthallen-> [Link zur Turnhalle](#)**

Zugang zur Turnhalle

Zugang: **stufenlos**

Kennzeichnung der Tür

Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**

Position der Beschriftung: **oben mittig auf der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Große Schrift: **Ja**

weitere Informationen

Kontaktmöglichkeiten

Telefon: **08861 5880**

Ansprechpartner des Objekts

Herr Ditschek

86971 Peiting

Telefon: 08861 599-47 wird umgeleitet

Informationen zur Anreise

Sie können die Grundschule mit dem Bus erreichen.

Die nächste Haltestelle, Birkenriedstraße, ist 600 m entfernt.

Die Anreise mit der Bahn ist möglich.

Die nächste Haltestelle, Peiting Nord, ist 1,2 km entfernt.

Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung

Geeignete Grünfläche in der näheren Umgebung vorhanden: **Ja**

Spezielle Ernährung ist auf Bestellung möglich.

Allgemeine Informationen:

Der nächstgelegene Arzt ist 1 km entfernt.

Das nächstgelegene Krankenhaus befindet sich in Schongau und ist 5,9 km entfernt.

Beschreibung Objektart

Es handelt sich um eine Grundschule.

Bitte beachten Sie ...

... dass trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen werden kann.

Insbesondere bei Übernachtungsangeboten wird eine **persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Gegebenheiten** vor der Reise empfohlen.